

Parabita 28 maggio 2023

**Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE**

via Antonio Galateo 2, 73100 Lecce

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Segnalazione sul progetto di riqualificazione del Borgo Antico di Galatone.

Con precedente PEC del 18.05.23 questa Associazione ha posto all'attenzione di Codesta Autorità alcune evidenze relative alle fasi iniziali dei lavori di risistemazione di Largo S.S. Crocifisso in Galatone (relativi al "progetto di riqualificazione del borgo antico di Galatone – Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 - Progetto esecutivo adeguato e offerta tecnica €1.500.000,00").

Erano visibilmente in atto scavi e rimozioni di zanelle e basoli con mezzo meccanico, le cui modalità non sono apparse adeguate alla sensibilità ed al rischio archeologico del sito, né conformi alle puntuali prescrizioni imposte dal Vostro Ministero, segnatamente quelle relative a mappatura e censimento dei materiali lapidei esistenti.

Ora non possiamo far altro che fidare nelle prerogative di competenza che Codesta Soprintendenza riterrà di esercitare nell'interesse dei beni culturali coinvolti e del corretto prosieguo delle opere.

Riteniamo inoltre dover segnalare quanto da noi riscontrato negli elaborati grafici del progetto esecutivo come tuttora pubblicato in rete sul sito comunale "Tutto gare".

La Tavole SF01 ed SF02 del progetto in argomento – "rilievo dello stato di fatto e censimento delle interferenze" – non risultano corrispondere del tutto al reale stato "ante operam" dei luoghi. Ciò trova conferma anche nella tavola comparativa che sovrappone progetto ad esistente.

Nella planimetria del Largo S.S. Crocifisso, intere fasce di zanelle/basoli, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 45 m, non appaiono riportate nel rilievo, che le assimila ad "asfalto".

Anche lungo Via Castello e Traversa Paraporti non risultano rilevate fasce di zanelle.

Tutto questo è illustrato negli allegati A e B mediante raffronto tra rilievi dello stato di fatto ed evidenze fotografiche.

E' lecito immaginare come tali "disattenzioni" possano negativamente influire, o avere già influito, su lavorazioni, previsioni economiche e garanzie di tutela. Si spera non accadano anche per altri interventi ricadenti nel contesto storico-culturale di Galatone. Per esempio, la risistemazione di Largo S. Antonio, ripetutamente annunciata come imminente dall'Amministrazione, o i lavori in Piazza San Sebastiano, iniziati e non terminati (i cui atti progettuali non compaiono, come dovrebbero, sul portale comunale).

Nel ringraziare Codesta Soprintendenza per la disponibilità concessa, chiediamo di essere messi a conoscenza, per quanto consentito, di eventuali disposizioni e provvedimenti che la Stessa dovesse porre in essere in relazione alle garanzie conservative fin qui attenzionate dalla scrivente Associazione.

Fanno parte integrante della presente: Allegato A e Allegato B.



Distinti saluti.

Il Presidente Dott. Mario Fiorella



ALLEGATO A alla nota del 28.5.2023 di Italia Nostra Sezione Sud Salento

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE
LA TAVOLA SF01 - RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E DELLE INTERFERENZE – CLASSIFICA
COME ASFALTO EVIDENTI FASCE DI ZANELLE ASSOGETTATE A RECUPERO IN LOCO**



ZANELLE

da rimuovere, catalogare e ricollocare (209,80 mq)

ALLEGATO B

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BORGO ANTICO DI GALATONE

VIA CASTELLO

STRALCIO TAVOLA RILIEVO DELLO STATO DI FATTO




FOTO DELL'ESISTENTE



TRAVERSA PARAPORTI

STRALCIO TAVOLA RILIEVO DELLO STATO DI FATTO




FOTO DELL'ESISTENTE

